

1269



## Descrizione

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Descrizione         | Presa fissa da parete inclinata a bassa tensione IP67 |
| Codice Prodotto     | 1269                                                  |
| Serie commerciale   | SERIE 11 IEC 309 IP67                                 |
| Poli NÂ°            | 3P+N+E                                                |
| Corrente            | 63 A                                                  |
| Voltaggio           | 200/346-240/415 V                                     |
| Posizione           | 6 h                                                   |
| Grado IP            | 67                                                    |
| Grado IK            | 8                                                     |
| Stabilit  termica   | -25 /+70                                              |
| Glow Wire           | +650 / +850 Â°C                                       |
| Materiali           | Abs / Nylon / Rubber                                  |
| Dimensioni prodotto | 23,2X20X11,8 mm                                       |
| Peso prodotto       | 1,020 kg                                              |

## Imballo

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Codice EAN          | 8033509911319 |
| Unit                | 1             |
| Quantit  Confezione | 3             |
| Quantit  imballo    | ./            |
| Peso confezione     | 3,15 kg       |
| Peso imballo        | ./ kg         |

## Normative

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Norme / Standard | CEI EN 60309-1 |
| Norme / Standard | CEI EN 60309-2 |
| Norme / Standard | ./             |
| Norme / Standard | ./             |
| Marchio          | 2014/35/UE     |
| Marchio          | ./             |
| Marchio          | ./             |
| Marchio          | ./             |

## Revisione

|           |             |
|-----------|-------------|
| R.Tecnico | Rosi Romano |
| Revisione | 1           |
| Data      | 1/6/16      |