



**19.3334G4-I**









## Descrizione

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Descrizione         | Presa fissa interbloccata da incasso 50/60 Hz IP44 |
| Codice Prodotto     | 19.3334G4-I                                        |
| Serie commerciale   | SERIE 19 IEC 309 IP 44                             |
| Poli NÂ°            | 3P+E                                               |
| Corrente            | 32 A                                               |
| Voltaggio           | 100-130 V                                          |
| Posizione           | 4 h                                                |
| Grado IP            | 44                                                 |
| Grado IK            | 8                                                  |
| Stabilit  termica   | -25 /+70                                           |
| Glow Wire           | +650 / +850 Â°C                                    |
| Materiali           | Abs / Nylon / Ruber                                |
| Dimensioni prodotto | 18x9,5x6 mm                                        |
| Peso prodotto       | 1,000 kg                                           |

## Imballo

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Codice EAN          | 8034120640862 |
| Unit                | 1             |
| Quantit  Confezione | 1             |
| Quantit  imballo    | 30            |
| Peso confezione     | 1,09 kg       |
| Peso imballo        | 33,32 kg      |

## Normative

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Norme / Standard | CEI EN 60309-1 |
| Norme / Standard | CEI EN 60309-2 |
| Norme / Standard | ./             |
| Norme / Standard | ./             |
| Marchio          | 2014/35/UE     |
| Marchio          | ./             |
| Marchio          | ./             |
| Marchio          | ./             |

## Revisione

|           |             |
|-----------|-------------|
| R.Tecnico | Rosi Romano |
| Revisione | 1           |
| Data      | 1/6/16      |